

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1. Προμήθεια κι εγκατάσταση αυτόματης συρόμενης μονόφυλλης πόρτας, κατάλληλης για τοποθέτηση σε χειρουργική αίθουσα, προς αντικατάσταση υφιστάμενης απλής χειροκίνητης δίφυλλης.
2. Να είναι κατασκευασμένη από φύλλο HPL 45mm, πυκνότητας 70Kg/m³, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας από διαθέσιμη παλέτα.
3. Να έχει καθαρό άνοιγμα περίπου 1.300 mm X 2.000 mm.
4. Να κλείνει ερμητικά και να διαθέτει περιμετρικό λάστιχο EPDM.
5. Να διαθέτει ανοξείδωτη κάσα AISI 304.
6. Να διαθέτει ανοξείδωτη χειρολαβή ανοίγματος εξωτερικά.
7. Να διαθέτει εγκοπιαστή χειρολαβή εσωτερικά.
8. Για το άνοιγμα – κλείσιμο να διαθέτει αισθητήρες εγγύτητας αμφίπλευρα (touchless).
9. Να διαθέτει κιτ ασφαλείας για αποφυγή σύγκρουσης κατά το κλείσιμο.
10. Να διαθέτει λειτουργία rush & go, με ενσωματωμένη μπαταρία υποστήριξης με ονομαστική διάρκεια 200 χειρισμών τουλάχιστον.
11. Να διαθέτει παράθυρο παρατήρησης διαστάσεων τουλάχιστον 300 mm X 300 mm.
12. Να είναι κατηγορίας class 4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2000 σχετικά με την διαπερατότητα αέρα.
13. Να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 16005:2013 σχετικά με την ασφάλεια των αυτόματων θυρών.
14. Να διαθέτει CE Mark.
15. Να αναφερθούν τυχόν άλλα πρότυπα με τα οποία η πόρτα είναι σύμφωνη.
16. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο έτη.
17. Να υπάρχουν ανταλλακτικά για τουλάχιστον δέκα έτη.
18. Στο κόστος να περιλαμβάνεται η προμήθεια, η αποξήλωση της υφιστάμενης πόρτας, η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η παράδοσή της σε πλήρη λειτουργία.
19. Να αναφερθεί κοστολογημένα τυχόν επιπλέον εξοπλισμός και δυνατότητες.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΟΡΤΑ

